

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**  
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**Испытательная лаборатория**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015  
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б  
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача  
Должность лица, утверждающего документ  
В. В. Астапова  
подпись И. О. Фамилия  
24.08.2021  
дата

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 87603 от 24.08.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Песок строительный.  
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: ООО "Партнер Групп"; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д.48; фактический адрес: 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д.48; ИНН 3444136390  
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3128 от 18.08.2021  
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: ООО "Партнер Групп", 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д.48
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: ООО "Партнер Групп", Волгоградская область, Дубовский район, Песковатский карьер
6. Пробы (образцы) направлены: Отделом технического обеспечения проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области"  
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.08.2021 11:00
8. Дата и время доставки пробы (образца): 19.08.2021 14:00
9. Код работы: 2844.Д.3128.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком
12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: -  
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -  
(указывается при необходимости)

Код работы: 2844.Д.3128.1

Дата поступления в лабораторию: 19.08.2021

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Песок строительный.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25/621


Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний ± *	Допустимый уровень**	НД на методы испытаний
Удельная активность Th-232	Бк/кг	менее 8	х	МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003 г.
Удельная активность Ra-226	Бк/кг	менее 8	х	
Удельная активность К-40	Бк/кг	менее 40	х	
Эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф.)	Бк/кг	2,96±7,38	370	ГОСТ 30108-94

\*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности P=0.95.

\*\*НД: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).

Дата выдачи результата испытаний: 24.08.2021

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Лаборант	Кислякова Е.Н.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: [info@fguz-volgograd.ru](mailto:info@fguz-volgograd.ru)  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24603 от 24 августа 2021г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), представленный образец (2844.Д.3128.1) – 1. Песок строительный соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ( $^{226}\text{Ra}$ ,  $^{232}\text{Th}$ ,  $^{40}\text{K}$ ) (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врач по общей гигиене:

должность

/ Ремизов С.С. /

Фамилия И.О.

